



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2013/0095

vydaný pro

výrobce:
OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad; IČ: 49810146

místo výroby:
OEZ, s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

stát původu výrobku:
Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Dvoukřídlový uzávěr rozvodnice, typ DZ43 - 2K2

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2013/0094 ze dne 22. května 2013 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2013/0094 ze dne 25. května 2013, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.


Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č.216/C5a/2010/0063 ze dne 28. dubna 2010, vydaný PAVUS, a.s. - AO 216.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 25. května 2013




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.


Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2013/0095

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku:

| Sledovaná / deklarovaná vlastnost | Určená (požadavková) / klasifikační norma | Požadovaná / deklarovaná úroveň | Zjištěno / klasifikace | Posouzení shody |
|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|
| Požární odolnost | ČSN EN 13501-2+A1 ČSN EN 1634 - 1 | EI ₁ 20 / EI ₂ 30 / EW 60 | EI ₁ 20 / EI ₂ 30 / EW 60 | Splňuje |
| Třída reakce na oheň | Rozhodnutí Komise 96/603/ES ČSN EN 13501-1+A1 | A1 | ocelové prvky, Grenamat AL - A1 | Splňuje |
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 (včetně změn Z1, Z2) | DP1 | DP1 | Splňuje |

Platnost STO č. S-216/C5a/2013/0095 je do 31. května 2016.




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216